RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation N°1-0618 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 19/06/2025

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE

Rue du 19 Mars 1962
38550 ST MAURICE L EXIL

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : SLA25-13118
Identification échantillon : **SLA2506-6348-1** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''ISERE**

Doc Adm Client : ARS38
UGE : 1217 - CC EBER REGIE
Nom de l'exploitant : CC EBER
Nom de l'installation : RESEAU SUD **Type** : UDI **Code** : 000612
PSV : 0000000898
Point de surveillance : HERPIEUX, ROZAY
Localisation exacte : 221 IMPASSE DES CERDES EVIER CUISINE MR LUESMA
Département/Commune : 38 / CHANAS
Nature: **Eau de distribution**
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif du prélèvement : CS **Type de visite :** D1 **Type Analyse :** D1
Prélèvement : Prélevé le 16/06/2025 de 11h10 à 11h10 Réceptionné le 16/06/2025 à 12h52
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - HALEINE Leo
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520
Traitement : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité		COFRAC
Observations sur le terrain								
Pluviométrie 48 h	20	mm/48h	Relevé terrain					
Mesures sur le terrain								
Bioxyde de chlore	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie	Méthode interne PVT-MO-009				
Chlore libre (in situ)	0.17	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2				#
Chlore total (in situ)	0.20	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2				#
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation) (in situ)	671	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		200	1100	#
pH (in situ)	7.70	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5	9	#

.../...

SAVOIE ANALYSES
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 19/06/2025
Identification échantillon : SLA2506-6348-1
Destinataire : COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE

Doc Adm Client : ARS38

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Température de l'air (in situ)	19.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne PVT-MO-015			
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	17.1	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015		25	#
Analyses microbiologiques							
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	
Bactéries coliformes (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0	
Entérocoques (Streptocoques fécaux) (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		
Escherichia coli (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	0		
Microorganismes aérobies à 22°C (*)	6	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			
Microorganismes aérobies à 36°C (*)	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			
Caractéristiques organoleptiques							
Aspect de l'eau (*)	0	-	Analyse qualitative				
Couleur vraie (eau filtrée) (*)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	
Odeur (*)	0 Chlore	-	Méthode qualitative				
Saveur (*)	0 Chlore	-	Méthode qualitative				
Turbidité (*)	0.12	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1		2	
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique brute à 25°C (*)	689	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	
Cations							
Ammonium (*)	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077		0.10	

*(*bv) : réalisé sur site : Bonneville*

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et larrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire